

مشخصات فنی ترانسمیترهای مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس

Type	Pn (bar)	Range	Adjust	Process connection	Electrical connection	Minimum Damping	Power supply *	تعداد درخواستی	برندهای پیشنهادی
Δp	2.5	0 - 10 mbar	0 - 61.2 mm	1/4 " - 18 NPT	M20*1.5	ثانیه 32	24 Vdc	20	& Endress hauser Siemens Foxboro Fuji
p	40	0 - 1.6 ata	0 - 1.5 ata	1/4 " - 18 NPT	M20*1.5	ثانیه 32	24 Vdc	10	
p	160	0 - 100 bar	0 - 100 at	G 1/2"A manometer fittin	M20*1.5	ثانیه 32	24 Vdc	5	